PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

1836
URZĄD GMINY w SONSKU
WPŁYNĘŁO
Dnia 2016-03-15
Skierowano do P.M. Gołębiewska
Nr teczki

HKN.6030.26.2.2016

Ciechanów, 2016.03.11.

Wójt Gminy Sońsk

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139),
- § 3, § 4, § 19 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej **z** urządzeń i instalacji **wodociągu Damięty** gm. Sońsk **informuje, że wodociąg ten w 2015 r. dostarczał wodę** przeznaczoną do spożycia przez ludzi **o wymaganej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych.**

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości związków żelaza i manganu z zastosowaniem filtracyjnych złóż kwarcowych i aeratorów ciśnieniowych.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 r.

Wodociąg Damięty produkujący wodę w ilości 159,9 m^3/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 43,9 km, **zaopatruje** ok. 1200 **mieszkańców 9 miejscowości gm. Sońsk:** *Bieńki Karkuty, Bieńki Śmietanki, Chrościce, Damięty, Drążewo, Komory Błotne, Sarnowa Góra, Skrobocin, Gutków.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:
1. Adresat.
2. aa

Do wiadomości:
1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława.