PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Ciechanów, 2018.04.06

HKN.6030.27.1.2018

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 11/18/Z/I

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm),
- art. 5 ust.1,1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 155, art. 127a i 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm),

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie TE/1010/2018/LB z 06.04.2018 r.

uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych z urządzeń wodociągu Gołotczyzna 19 i 27 marca oraz 03 kwietnia 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia
decyzję Nr HKN-11/18 z 14.02.2018 r. zmienioną
decyzją NR HKN-11/18/Z z dnia 15.03.2018 r.
stwierdzającą
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gołotczyzna gm. Sońsk
i nakazującą
Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa40, 06-500 Mława

1) ***wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli z wody dostarczanej przez wodociąg Gołotczyzna***, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C w tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) ***nie przekraczanie*** określonej ***dopuszczalnej wartości*** parametrycznej ***0,3 mg/l dla chloru wolnego w punktach czerpalnych u konsumentów*** w przypadku prowadzenia okresowej dezynfekcji wody związkami chloru,

3) ***bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych,***

potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie ***wymaganej jakości mikrobiologiczne wody uzdatnionej*** dostarczanej z wodociągu Gołotczyzna w ***zakresie wskaźników: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, w min 4 uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych*** *(SUW Gołotczyzna i u 3 odbiorców: Urząd Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 16, Szwejki 4 – mieszkanie prywatne, Burkaty 11 – mieszkanie prywatne)*, w terminie do 06 kwietnia 2018 r.

w ten sposób, że:

zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie wg. pisma TE/1010/2018/LB z 06.04.2018 r. i uzgodnieniami telefoniczne z 06.04.2018 **przedłuża do 08 maja 2018 r. wykonanie nakazów według pkt od 1 do 4 przedmiotowej decyzji.**

oraz nakazuje

5.) ***kontynuację działań naprawczych*** w celu zapewnienia należytej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna.

Uzasadnienie

W ramach wykazania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna strona zobowiązana przekazała uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w zakresie kontroli wewnętrznych 19 i 27 marca 2018 r. wg sprawozdań Nr: 495-1/18 i 494/18 z 21.03.2018 oraz 576/18 i 575/18 z 29.03.2018 r. wykazujące wymaganą jakość mikrobiologiczną. Brak oznaczeń chloru wolnego nie pozwalało na stwierdzenie należytej jakości mikrobiologicznej wody bez czynnika dezynfekcyjnego.

Zgodnie z ustaleniami z kontroli sprawdzającej wodociągu Gołotczyzna przeprowadzonej 03.04.2018 r. (wg. protokołu HK-25/28/18) dezynfekcję wody prowadzono 27-29.03.2018r. a intensywne płukanie sieci dystrybucyjnej przeprowadzono w dniach 29-30.03.2018 r. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 03.04.2018 r. w ramach tej kontroli sanitarnej wykazały w 1 pkt kontrolnym (spośród 4) obecność pojedynczych bakterii grupy coli (5 jtk/100ml) w wodzie podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Gołotczyzna.

Sytuacja ta nadal nie pozwala na uznanie stabilności mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna – stwierdzenia jej bezwarunkowej przydatności do spożycia przez ludzi. Wymaga natomiast dalszych działań naprawczych potwierdzonych kolejnymi badaniami mikrobiologicznymi (bez prowadzenia okresowej dezynfekcji) wykazującymi obowiązującą jakość wody o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w min. 4 pkt zgodności.

Wykonując ustawowe zadania **PPIS w Ciechanowie na wniosek strony, mając na uwadze zrealizowane dotychczas działania naprawcze i konieczność ich kontynuacji** oraz to, że zostały pełnione warunki ust. 4 § 21 ww. rozporządzenia tj. wykluczono obecność parametru Escherichia coli i Enterokoki, **przedłużył termin uzyskania wymaganej jakość mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna do 08 maja 2018 r.**

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY * W CIECHANOWIE *

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

1.) Adresat

2.) Wójt Gminy Sońsk

3.) aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W CIECHANOWIE
ul. Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-33-13
fax. (23) 672-41-44 e-mail: ciechanow@psse.waw.pl

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 06.04.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego ***Gołotczyzna zaopatrującego w wodę ok. 1800 mieszkańców 6 miejscowości gm. Sońsk:*** *Gołotczyzna, Burkaty, Dziarno, Sońsk, Strusin, Strusinek oraz część nieruchomości Szwejki.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, informuje że na wniosek ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zgodnie z wydaną decyzją Nr HKN-11/18/Z/I z dnia 06.04.2018r. **przedłużył do 08.05.2018 r. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gołotczyzna i nakazał kontynuację działań naprawczych.**

Uzyskane wyniki badań próbek wody z wodociągu Gołotczyzna pobranych 19 i 27 marca 2018 r. oraz 03 kwietnia 2018 r. **wykazujące dopuszczalną obecnością pojedynczych bakterii grupy coli w jednostkowym punkcie kontrolnym z jednoczesnym wykluczeniem obecności bakterii potencjalnie chorobotwórczych – pozwala na uznanie stwierdzonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi, przy jednoczesnym kontynuowaniu działań naprawczych.**

Dostarczana woda w czasie prowadzenia okresowej dezynfekcji związkami chloru **może stanowić dla konsumentów istotną uciążliwość z powodu odczuwalnych zmian właściwości smakowych i zapachowych wody.**

Mając jednak na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Gołotczyzna wskazane jest nie spożywanie wody pobieranej bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.



Jednocześnie informuję, że Istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję sieci i jej intensywne płukanie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk