PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

HKN.6030.27.1.2018

Ciechanów, 2018.03.15

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 11/18/Z

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm),
- art. 5 ust.1,1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 155, art. 127a i 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm),

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie TE/779/2018/LB z 12.03.2019 r.

uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych z urządzeń wodociągu Gołotczyzna 19, 20 i 23 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz 12 marca 2018r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia
decyzję Nr HKN-11/18 z 14.02.2018 r.
stwierdzającą
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gołotczyzna gm. Sońsk
i nakazującą
Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa40, 06-500 Mława

1) ***wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli z wody dostarczanej przez wodociąg Gołotczyzna***, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C w tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) ***nie przekraczanie*** określonej ***dopuszczalnej wartości*** parametrycznej ***0,3 mg/l dla chloru wolnego w punktach czerpalnych u konsumentów*** w przypadku prowadzenia okresowej dezynfekcji wody związkami chloru,

3) ***bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych,***

4) ***potwierdzenia badaniami*** w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie ***wymaganej jakości mikrobiologiczne wody uzdatnionej*** dostarczanej z wodociągu Gołotczyzna w ***zakresie wskaźników: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, w min 4 uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych*** *(SUW Gołotczyzna i u 3 odbiorców: Urząd Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 16, Szwejki 4 – mieszkanie prywatne, Burkaty 11 – mieszkanie prywatne),*

w terminie do 09 marca 2018 r.

w ten sposób, że:

zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie wg. pisma TE/779/2018/LB z 12.03.2018 r. **przedłuża do 06 kwietnia 2018 r. wykonanie nakazów według pkt od 1 do 4 przedmiotowej decyzji.**

oraz nakazuje

5.) ***kontynuację działań naprawczych*** w celu zapewnienia należytej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna.

Uzasadnienie

Dokonane ustalenia w ramach kontroli sanitarnej przeprowadzonej 12.02.2018 r. (protokół kontroli HK-08/10/18) i uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w ramach tej kontroli wg. sprawozdania z badań Nr HKL.6000-2-36/89,90,91,92/2018 z 14.02.2018 r. oraz postanowienia § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. były podstawą stwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gołotczyzna, w terminie do 09 marca 2018 r.

Zgodnie z § 21 ust. 5, 6 i 9 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazał stronie zobowiązanej Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ustalenie i realizację skutecznych działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna, w zakresie wskazanym w pkt 1, 3 i 5 decyzji, jednocześnie określając w pkt 2 decyzji dopuszczalne wartości parametrów, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność w terminie do 09 marca 2018 r.

Konieczność wykazania uzyskania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej z wodociągu Gołotczyzna i jej stabilności w tym zakresie, uzasadnia nałożenie obowiązku wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej według pkt 4 decyzji.

Zgodnie z nakazami przedmiotowej decyzji Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie pismem TE/504/2018/LB z 15.02.2018 r. poinformował o planowanych i realizowanych działaniach naprawczych w celu uzyskania stabilności mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna - skutecznego wyeliminowania obecności pojedynczych bakterii grupy coli. Działania te polegały na dezynfekcji sieci wodociągowej związkami chloru (podchlorynem sodu) oraz intensywnym płukaniu urządzeń wodociągowych. W celu wyeliminowania ewentualnego wpływu instalacji wewnętrznej na jakość wody w uzgodnionych pkt zgodności zadeklarowano montaż niezależnych zaworów czerpalnych do poboru próbek wody.

W ramach wykazania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna przekazano uzyskane wyniki z badań próbek wody pobranych w zakresie kontroli wewnętrznych 19, 20 i 23 lutego 2018 r. wg sprawozdań Nr: 274/18 i 275/18 z 23.02.2018

oraz 2463/02/2018/M/1, 2463/02/2018/M/2, 2463/02/2018/M/3, 2463/02/2018/M/4, 2463/02/2018/M/5 z 21.02.2018 r. i Nr: 2463/02/2018/F/1, 2463/02/2018/F/2, 2463/02/2018/F/3, 2463/02/2018/F/4, 2463/02/2018/F/5 z 23.02.2018 r., a także Nr: 2730/02/2018/M/1, 2730/02/2018/M/2, 2730/02/2018/M/3, 2730/02/2018/M/4, 2730/02/2018/M/5, 2730/02/2018/M/6, 2730/02/2018/M/7 z 27.02.2018 r.

Zgodnie z ustaleniami z kontroli sprawdzającej wodociągu Gołotczyzna przeprowadzonej 12.03.2018 r. (wg. protokołu HK-07/13/18) dezynfekcję wody zakończono 02.03.2018r., a do pobierania próbek wody w uzgodnionych punktach zgodności zamontowano krany za wodomierzami. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w ramach tej kontroli sanitarnej wykazały w 1 pkt kontrolnym (spośród 4) obecność pojedynczych bakterii grupy coli (3 jtk/100ml) oraz Enterokoków (10jtk/100 ml), co świadczy o kwestionowanej jakości mikrobiologicznej na przyłączu Szwejki 4 (prawdopodobnie jako skutek montażu kranu w niehigienicznych warunkach).
Sytuacja ta nie pozwala na uznanie stabilności mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna – stwierdzenia jej bezwarunkowej przydatności do spożycia przez ludzi. Wymaga natomiast dalszych działań naprawczych potwierdzonych kolejnymi badaniami mikrobiologicznymi (po zakończeniu dezynfekcji) wykazującymi obowiązującą jakość wody o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w min. 4 pkt zgodności, jednocześnie jako potwierdzenie braku wpływu ww. kwestionowanej jakości wody na przyłączu Szwejki 4 (skutecznie wyeliminowanej).

Wykonując ustawowe zadania **PPIS w Ciechanowie na wniosek strony, mając na uwadze zrealizowane dotychczas działania naprawcze i konieczność ich kontynuacji, przedłużył termin uzyskania wymaganej jakość mikrobiologicznej wody z wodociągu Gołotczyzna do 06 kwietnia 2018 r.**

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CIECHANOWIE

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:
1.) Adresat
2.) Wójt Gminy Sońsk
3.) aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W CIECHANOWIE
ul. Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-33-13
fax. (23) 672-41-44 e-mail: ciechanow@psse.waw.pl

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 15.03.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego ***Gołotczyzna zaopatrującego w wodę ok. 1800 mieszkańców 6 miejscowości gm. Sońsk:*** *Gołotczyzna, Burkaty, Dziarno, Sońsk, Strusin, Strusinek oraz część nieruchomości Szwejki.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, informuje że na wniosek ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zgodnie z wydaną decyzją Nr HKN-11/18/Z z dnia 15.03.2018r. **przedłużył do 06.04.2018 r. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gołotczyzna i nakazał kontynuację działań naprawczych.**

Uzyskane wyniki badań próbek wody z wodociągu Gołotczyzna pobranych 19, 20 i 23 lutego 2018 r. **wykazujących wymaganą jakość mikrobiologiczną** oraz pobranych 12 marca 2018 r. **z kwestionowaną jakością mikrobiologiczną w jednostkowym punkcie kontrolnym pozwala na uznanie stwierdzonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi, przy jednoczesnym kontynuowaniu działań naprawczych.**

Dostarczana woda w czasie prowadzenia okresowej dezynfekcji związkami chloru **może stanowić dla konsumentów istotną uciążliwość z powodu odczuwalnych zmian właściwości smakowych i zapachowych wody.**

Mając jednak na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Gołotczyzna wskazane jest nie spożywanie wody pobieranej bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.



Jednocześnie informuję, że Istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję sieci i jej intensywne płukanie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk