Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
www.gov.pl/web/psse-ciechanow
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE
• tel.: 23 672 33 13 • sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl • ul. Henryka Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

Urząd Gminy Sońsk
WPŁYNĘŁO 1157
dnia: 2024 -02- 28
Skierowano do .....
Nr teczki .....

Ciechanów, 2024.02.26

HKN.9011.2.15.2024

Wójt Gminy Sońsk

Ocena obszarowa jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1 , § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego przez organy PIS i realizowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągów zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców gminy Sońsk informuje, że w 2023 roku z **3** wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- **2** wodociągi dostarczały wodę o wymaganej jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej (Ciemniewko, Damięty)
- **1** wodociąg okresowo dostarczał wodę o warunkowej przydatności wody do spożycia w zakresie wskaźników mikrobiologicznych (Gołotczyzna - stwierdzono obecność bakterii grupy coli).

Ponadto krótkotrwałe pogorszenie jakości wody w zakresie wskaźników mikrobiologicznych wystąpiło dwukrotnie również w wodociągu publicznym Gołotczyzna.

Wodociągi zaopatrujące w wodę Gminę Sońsk: Damięty o produkcji ok. 172,7 m^3/d, Gołotczyzna o produkcji ok. 276 m^3/d, Ciemniewko o produkcji ok. 276,1 m^3/d o łącznej długości sieci dystrybucyjnej 167,5 km korzystają z ujęć wody o dobrej jakości mikrobiologicznej, niewymagającej stałej dezynfekcji. Ujmowane wody dla tych wodociągów charakteryzują się natomiast wysoką koncentracją żelaza oraz manganu pochodzenia geologicznego. Związki te wymagają uzdatniania, ponieważ wpływają na akceptowalność wody do spożycia z uwagi na zmiany barwy, smaku i zapachu, oraz z powodu powstawania osadów w systemach dystrybucji, co wpływa min. na mętność wody .

PPIS w Ciechanowie dokonał oceny jakości wody z wodociągów publicznych zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi określonymi w części A tabela 1, w części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). Jakość wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem oceniano co najmniej 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa